

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 602**

23.04.2019 г.

г. Пермь

Мной, специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Гендлер Надеждой Семеновной, по результатам внеплановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ»), ОГРН 1025901971600, ИНН 5919018532, место нахождения: 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1 были выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 104 а/ Пермский край, г. Березники, ул. Черняховского, д. 28:

1. Допустило на момент проверки на 21.09.2018 г. уровень искусственной освещенности в кабинете главного врача, в кабинете социально-методического отдела 174 Лк, 90 Лк соответственно при допустимом уровне не менее 300 Лк, что является нарушением п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
2. Допустило на момент проверки 21.09.2018 г. коэффициент пульсации освещенности в кабинете главного врача 30 % при допустимом уровне не более 15 %, что является нарушением п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесная, д. 38-а:

3. Допустило на момент проверки уровень искусственной освещенности в кабинете социально-методического отдела, в кабинете специалиста по социальной работе 200 Лк, 131 Лк соответственно при допустимом уровне не менее 300 Лк, что является нарушением п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
4. Допустило на момент проверки 25.09.2018 г. коэффициент пульсации освещенности в кабинете специалиста по социальной работе 34 % при допустимом уровне не более 15 %, что является нарушением п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

По адресу: Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1

5. Допустило на момент проверки 21.09.2018 г. уровень искусственной освещенности в кабинете социально-методического отдела, в кабинете старшей медицинской сестры составил 277 Лк, 213 Лк соответственно при допустимом уровне не менее 300 Лк, что является нарушением п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**П Р Е Д П И С Ы В А Ю:**

Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  
Юридический адрес: 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1;

ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ»  
Входящий № 261  
« 08 » 05 2019 г.

Фактический адрес: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 104 а/ Пермский край, г. Березники, ул. Чернышевского, д. 28, Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесная, д. 38-а, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1;  
ОГРН 1025901971600;  
ИНН 5919018532

**В срок до 22.11.2019 г.**

по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 104 а/ Пермский край, г. Березники, ул. Чернышевского, д. 28

1. Обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете главного врача, в кабинете социально-методического отдела не менее 300 Лк, в соответствии с п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». *Представить документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний.*
2. Обеспечить коэффициент пульсации освещенности в кабинете главного врача не более 15 % в соответствии с п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». *Представить документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний.*

по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесная, д.38-а:

3. Обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете социально-методического отдела, в кабинете специалиста по социальной работе не менее 300 Лк в соответствии с п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». *Представить документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний.*
4. Обеспечить коэффициент пульсации освещенности в кабинете специалиста по социальной работе не более 15 % в соответствии с п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». *Представить документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний.*

По адресу: Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1

5. Обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете социально-методического отдела, в кабинете старшей медицинской сестры не менее 300 Лк в соответствии с п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». *Представить документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний.*

Специалист-эксперт отдела  
надзора по коммунальной гигиене

Н.С. Гендлер

Копия предписания получена (направлена) \_\_\_\_\_